



Huolto-ohje Vesivek kuivanousuputki

26.01.2026

Käytönjälkeinen tarkistus:

Kuivanousuputki tulee tyhjentää jokaisen käyttökerran jälkeen seuraavasti:

1. Avaa kuivanousuputken tyhjennysventtiili.
2. Avaa kaikki sulkuventtiilit, jotta venttiilit ja putkisto tyhjenevät vedestä.
3. Varmista, että kuivanousuputki ja venttiilit ovat kokonaan tyhjentyneet vedestä.
4. Sulje tämän jälkeen kaikki venttiilit.
5. Käännä kynsiliittimien kannet kiinni ja lukitse ne tarvittaessa.

Vuosittaiset tarkastukset ja huollot:

Visuaalinen tarkastus:

- Tarkista putken yleinen kunto.
- Tarkista paloliittimien kytkentäalueet, varmista, että alue on paloviranomaisten ohjeiden mukaisesti esteetön.

Kannakkeet ja Paroc-levyt:

- Tarkista kannakkeiden ja Paroc-levyjen kunto sekä kiinnitykset.
- Merkittävässä korroosiossa kiinnikkeet on vaihdettava.

Kuivanousuputken tunnistekilpi:

- Varmista, että kilpi on paikallaan ja luettavissa.

Ylä- ja alapään paloliittimien kannet:

- Tarkista kannen ja tiivisteen kunto.
- Viottuneet osat vaihdetaan.

Sulkuventtiilit:

- Sulkuventtiilien toimivuus tulee tarkastaa avaamalla ja sulkemalla venttiilit useamman kerran peräkkäin.
- Tarkastuksen tarkoituksena on varmistaa venttiilien esteetön liike sekä luotettava toiminta.

Takaskuventtiilit:

- Takaskuventtiilin toimivuus tulee tarkastaa avaamalla paloliittimien kannet. Takaskuventtiilin läppää painetaan useamman kerran, ja tarkastuksessa varmistetaan, että läppä liikkuu esteettömästi sekä palautuu itsenäisesti oikeaan asentoon.

